

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Граниное Управление МЧС России по Новосибирской области
(индекс по почте: 630000 Новосибирск 000000) (ФГУ МЧС России)

630000, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т. 217-68-43 ф. 222 48-05, ф. 222 47-71 Е-mail: grana1@sibmail.ru

существенный адрес может быть изменен территориальным органом МЧС России, уведомив об этом по телефону: 217-68-43

ОИДНПР по г. Бердску Новосибирской области УИД и ПРГУ МЧС России по Новосибирской области

(индекс по почте: 630000 Новосибирск 000000)

г. Бердск, ул. Черемушная, 1, тел. 8-38341-44327, E-mail: oiidnpr@sibmail.ru

существенный адрес может быть изменен территориальным органом МЧС России, уведомив об этом по телефону: 8-38341-44327

г. Бердск, ул. Черемушная, 1

(ссылка на место проведения проверки)

«21» марта 2018 г.

(дата составления акта)

«17» час. «08» мин.

(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица.

№ 17

«21» марта 2018 г. по адресу/адресам: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Потова 15 а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Бердска по надзору за соблюдением требований к безопасности при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности
№ 17 от 16 февраля 2018 г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности».

была проведена плановая, выездная проверка и отчетность:
(визуально-инструментальная, инструментальная выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №16 «БЕЛЮЧКА»

(наименование юридического лица, филиала, юр. отдела (подразделения) при наличии такового) (наименование подразделения)

Дата и время проведения проверки:

«21» марта 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность - 7 часов

(наименование и статус проведения проверки (визуально-инструментальная, инструментальная, выездная, инструментальная выездная, инструментальная выездная при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности) (наименование подразделения))

Сбита ли продолжительность проверки: 1 рабочий день
(рабочий день / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бердску
г. Бердск ул. Черемушная, 1, т. 8-38341-44327

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С актом ознакомлен и проведенная проверка оштрафован: (заполняется при проведении выездной проверки) И.Ф. Черемухин 08.03.2018 г., 12.00
(Фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о обосновании проведения проверки:

«21» 38

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с прокурором)

Директор, проводивший проверку: Ниспантор ОИДНПР по г. Бердску УИД и ПРГУ МЧС России по Новосибирской области Лесной Владимир Анатольевич не присутствует

объемы, что означает, с одной стороны, действительное или потенциальное наличие нарушений, а с другой – наличие или отсутствие в проверке экспертов, экспертных организаций установленных фактов, а также – наличие возможности экспертов и/или независимых экспертных организаций.

При проведении проверок присутствия:

Целиком или частично (последнее – при наличии) соблюдены руководители, члены экспертных или иных экспертных групп или уполномоченные представители экспертных групп, уполномоченные представители на объекте из числа представителей, уполномоченных представителями экспертных организаций с соответствующими признаками членов специализированной экспертной, присутствия при проведении мероприятий.

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

1. Ширина эвакуационных выходов из помещений Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 16 «Белочка» группы № 1 (класса ФД.1), при числе эвакуирующихся более 12 чел., в свету менее 1,2 м, фактически 0,88 м (СПиП 21-01-97* п. 6.16. Данное мероприятие предусмотреть при реконструкции капитального ремонта Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 16 «Белочка» по адресу Новосибирская область, г. Бердск, ул. Попова, 15а в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ статья 1, пункт 2, п.п 1, свод правил СП 1.131.30.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» глава 5.2, п. 5.2.14) (МАДОУ № 16 «БЕЛОЧКА», СПиП 21-01-97* п.6.16);
2. Ширина эвакуационных выходов из помещений Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 16 «Белочка» группы № 2 (класса ФД.1), при числе эвакуирующихся более 15 чел., в свету менее 1,2 м, фактически 0,86 м (СПиП 21-01-97* п. 6.16. Данное мероприятие предусмотреть при реконструкции капитального ремонта Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 16 «Белочка» по адресу Новосибирская область, г. Бердск, ул. Попова, 15а в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ статья 1, пункт 2, п.п 1, свод правил СП 1.131.30.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» глава 5.2, п. 5.2.14) (МАДОУ № 16 «БЕЛОЧКА», СПиП 21-01-97* п.6.16);
3. Ширина эвакуационных выходов из помещений Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 16 «Белочка» группы № 3 (класса ФД.1), при числе эвакуирующихся более 15 чел., в свету менее 1,2 м, фактически 0,87 м (СПиП 21-01-97* п. 6.16. Данное мероприятие предусмотреть при реконструкции капитального ремонта Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 16 «Белочка» по адресу Новосибирская область, г. Бердск, ул. Попова, 15а в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ статья 1, пункт 2, п.п 1, свод правил СП 1.131.30.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» глава 5.2, п. 5.2.14) (МАДОУ № 16 «БЕЛОЧКА», СПиП 21-01-97* п.6.16);
4. Ширина эвакуационных выходов из помещений Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 16 «Белочка» группы № 5 (класса ФД.1), при числе эвакуирующихся более 15 чел., в свету менее 1,2 м, фактически 0,87 м (СПиП 21-01-97* п. 6.16. Данное мероприятие предусмотреть при реконструкции капитального ремонта Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 16 «Белочка» по адресу Новосибирская область, г. Бердск, ул. Попова, 15а в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ статья 1, пункт 2, п.п 1, свод правил СП 1.131.30.2009 «Системы противопожарной защиты.

«Эвакуационные пути и выходы» глава 5.2, п. 5.2.14) (МАДОУ № 16 «БЕЛОУЧКА», СПбП 21-01-97* п.6.16)

5. Ширина эвакуационных выходов из помещений Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 16 «Белочка» группа № 8 (классы Ф1,1), при числе эвакуирующихся более 12 чел., в свету менее 1,2 м, (фактически 0,87 м) СПбП 21-01-97* п. 6.16. (данное мероприятие предусмотрено при реконструкции капитального ремонта Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 16 «Белочка» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Потова, 15а в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ статья 1, пункт 2, п.п 1, свод правил СП 1.13.130.2009 «Система противопожарной защиты» «Эвакуационные пути и выходы» глава 5.2, п. 5.2.14) (МАДОУ № 16 «БЕЛОУЧКА», СПбП 21-01-97* п.6.16)

6. Ширина эвакуационных выходов из помещений Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 16 «Белочка» группа № 9 (классы Ф1,1), при числе эвакуирующихся более 15 чел., в свету менее 1,2 м, (фактически 0,87 м) СПбП 21-01-97* п. 6.16. (данное мероприятие предусмотрено при реконструкции капитального ремонта Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 16 «Белочка» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Потова, 15а в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ статья 1, пункт 2, п.п 1, свод правил СП 1.13.130.2009 «Система противопожарной защиты» «Эвакуационные пути и выходы» глава 5.2, п. 5.2.14) (МАДОУ № 16 «БЕЛОУЧКА», СПбП 21-01-97* п.6.16)

7. Ширина эвакуационных выходов из помещений Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 16 «Белочка» группа № 11 (классы Ф1,1), при числе эвакуирующихся более 15 чел., в свету менее 1,2 м, (фактически 0,87 м) СПбП 21-01-97* п. 6.16. (данное мероприятие предусмотрено при реконструкции капитального ремонта Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 16 «Белочка» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Потова, 15а в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ статья 1, пункт 2, п.п 1, свод правил СП 1.13.130.2009 «Система противопожарной защиты» «Эвакуационные пути и выходы» глава 5.2, п. 5.2.14) (МАДОУ № 16 «БЕЛОУЧКА», СПбП 21-01-97* п.6.16)

8. Ширина эвакуационных выходов из помещений Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 16 «Белочка» группа № 12 (классы Ф1,1), при числе эвакуирующихся более 15 чел., в свету менее 1,2 м, (фактически 0,87 м) СПбП 21-01-97* п. 6.16. (данное мероприятие предусмотрено при реконструкции капитального ремонта Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 16 «Белочка» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Потова, 15а в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ статья 1, пункт 2, п.п 1, свод правил СП 1.13.130.2009 «Система противопожарной защиты» «Эвакуационные пути и выходы» глава 5.2, п. 5.2.14) (МАДОУ № 16 «БЕЛОУЧКА», СПбП 21-01-97* п.6.16)

9. Ширина эвакуационных выходов из помещений Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 16 «Белочка» группа № 13 (классы Ф1,1), при числе эвакуирующихся более 15 чел., в свету менее 1,2 м, (фактически 0,87 м) СПбП 21-01-97* п. 6.16. (данное мероприятие предусмотрено при реконструкции капитального ремонта Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 16 «Белочка» по адресу:

Новосибирская область, г. Бердск, ул. Попова, 15а в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ статья 7, пункт 2, п.п 1, свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты: Вентиляционные пути и шахты» глава 5.2, п. 5.2.14 (МДЮУ № 16 «БЕЗОПАСНО», СМПП 2010 г. № 2, 6, 16).

Цели, в ходе учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), осуществляется состоится при проведении плановой проверки.



А. М. Мухоморов
Исполнительный директор государственного учреждения «Сибирский региональный центр МЧС России по Новосибирской области»

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует состоится при проведении плановой проверки.

Инициатор проверки: Инициатор проверки: государственное учреждение «Сибирский региональный центр МЧС России по Новосибирской области»

Прилагаемые к акту документы:

- 1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции;
- 2. Фотогалерея;
- 3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз;
- 4. Обращения;
- 5. Предписания по устранению выявленных нарушений;
- 6. Другие документы (их копии).

Подпись лица, проводившего проверку: Выполнитель ОИДНП по г. Бердск ГУ МЧС России по Новосибирской области Леонид Владимирович Анашкин
21 марта 2018г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми предложениями получил(а) Заведующий структурного подразделения «Служба безопасности» ООО «Сибирский регион» Александр Владимирович Свешников
21 марта 2018г.

Порядок ознакомления ознакомления с актом проверки: Инициатор проверки: государственное учреждение «Сибирский региональный центр МЧС России по Новосибирской области»

Телефон доверия:
Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47; ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-09-99.